

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управления МЧС России по Челябинской области  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску  
управления надзорной деятельности и профилактической работы**

(наименование контрольного (надзорного) органа)

454100, Челябинская область, г. Челябинск, пр. Победы, д. 400, тел. 8 (351) 244-36-85

(место принятия решения)

**Предписание № 708**

**об устранении выявленных нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

**МБДОУ «Детский сад №353 г. Челябинска»**

Во исполнение решения заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску (по надзору в области ГО, ЗНТ ЧС) - заместителя главного государственного инспектора города Челябинска по пожарному надзору Ленца Евгения Владимировича № 708 от 02 августа 2021 года проведена плановая выездная проверка старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску - государственным инспектором города Челябинска по пожарному надзору Ростовой Анной Александровной в отношении объекта защиты (помещений), используемых (эксплуатируемых) МБДОУ «ДС №353 г. Челябинска» по адресу: г. Челябинск, ул. Краснзнаменная, д. 26.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 31 июля 2021 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»: необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) наименование нормативно правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которых нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
2.	3.	4.	5.	
1.	На втором этаже из помещений групповых ячеек, расположенных с западной и восточной сторон здания детского сада, лестницы третьего типа не соответствуют нормативным требованиям, фактически эвакуация из данных групповых ячеек организована по двум наружным открытым лестницам третьего типа с уклоном более 1:1, ширина проступей менее 25 см (фактически от 18 см до 22 см), высота ограждения лестниц менее 1,2 м (фактически высота от 60 см до 75 см)	Осн.: п. 1 ч. 2 ст.1, ч.4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.7, п. 4.4.3, п. 5.2.1 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	16.01.2023	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе - руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

По результатам исполнения указанного предписания предоставить документы и сведения, доказывающие его исполнение в отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу


Челябинску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Челябинской области по адресу: г. Челябинск, ул. Тагильская, д. 24А, в срок до 16.01.2023 в порядке требований ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 248-ФЗ от 31 июля 2020 года «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Настоящее предписание об устранении выявленных нарушений может быть оспорено в судебном порядке в рамках требований главы 24 Арбитражно-процессуального кодекса РФ только после их досудебного обжалования.

Жалоба в досудебном порядке подается в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом настоящего предписания. Жалоба подается контролируемым лицом в адрес заместителя главного государственного инспектора Челябинской области по пожарному надзору в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг и должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью.

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен.



Подпись лица, проводившего проверку:

  
 (подпись) Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску - государственный инспектор города Челябинска по пожарному надзору  
 (должность государственного инспектора)



«27» августа 2021 года

С предписанием ознакомлен, один экземпляр получил:

  
 (подпись)   
 (должность) «27» 08 2021 года



Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

\_\_\_\_\_  
 (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Сведения о направлении предписания в адрес юридического лица:

Квитанция № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2021 г.